



Visi trīs Varianti varēs nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu līdz MK 34 noteikumiem, bet visi varianti velk aiz sev lielas pārbūvēs un lielus izdevumus.

7. Kopsavilkuma parametru tabula.

Nr.	Parametri	Variants 1.	Variants 2.	Variants 2.	Piezīmēs
1	Dūņu daudzums	4	7	12	mg/l
2	Gaisa daudzums	506+10	450+10	506+10	m ³ /st
3	Aerotēnku apjoms	297	260	100	m ³
4	Lieko dūņu daudzums	20	12	11	m ³ /dnn
5	Prognoze par cenu	280200	255000	293240	EUR

SIA "LAKALME" Valdes priekšsēdētājs: Imants Ārgalis.

Atskaiti sagatavoja: SIA "LAKALME" inženieris - Vladimirs Zagnibeda.

SIA LAKALME
Reģ. Nr. LV40003379590

Adrese
Baldones iela 12
Rīga, LV-1007
LATVIJA

Tālrunis
(+371) 67892745

Fakss
(+371) 67606360

E-pasts
lakalme@lakalme.lv