



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 67556152, fakss: 67545146  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



-T- 261

13.12.2016

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 5086-30.11-16

**1. Informācija par pasūtītāju**

**Pasūtītājs:** Ekostandarts Tehnoloģijas, SIA

**Adrese:** Daugavgrīvas iela 93, Rīga, Latvija, LV-1007

**Tālrunis:** 29258588; 67473706, 29264581

**Fakss:** 67473706

**2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:**

**Objekts:** Viesīte 14

**Paraugu ņemšanas datums:** 30.11.2016

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Ieplūde	notekūdens
2	Izplūde	notekūdens

**3. Paraugu apraksts**

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	plastmasas pudeles	1.5L
2	plastmasas un stikla pudeles	1.5L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 30.11.2016

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 30.11.2016/13.12.2016

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Ieplūde</b>				
Suspendētās vielas	mg/L	348	35	LVS EN 872:2005
Bioloģiskais skābekļa patēriņš, BSP5	mg/L	481	34	LVS EN 1899:1998
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP	mg/L	893	80	ISO 15705:2002
Kopējais slāpeklis, Nkop.	mg/L	78.3	3.9	LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996
Kopējais fosfors, Pkop.	mg/L	8.57	0.43	LVS EN ISO 15681-1:2005
<b>2. paraugs - Izplūde</b>				
Suspendētās vielas	mg/L	39	4	LVS EN 872:2005
Bioloģiskais skābekļa patēriņš, BSP5	mg/L	23.9	1.7	LVS EN 1899:1998
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP	mg/L	260	23	ISO 15705:2002

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
Kopējais slāpeklis, N <sub>kop.</sub>	mg/L	49.2	2.5	LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996
Kopējais fosfors, P <sub>kop.</sub>	mg/L	5.84	0.29	LVS EN ISO 15681-1:2005

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 5086-30.11-16

I-KD-5-19-3-15-03-2007