

Atzinums Nr. A-63373-2018.01

Parauga nosaukums: **DZERAMĀIS ŪDENS**

Testēšanas pārskata Nr. **PV-2018-P-63373.01**

Rādītājs	Testēšanas rezultāts	Normatīvais rādītājs/ pieļaujamā norma	Atzinums (atbilst; neatbilst; robežvērtība*)
Koliformu skaits	0 KVV/100 ml	0 KVV/100 ml	atbilst
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	0 KVV/100 ml	0 KVV/100 ml	atbilst
Brīvais hlors	<0,02 mg/L	-	-

* Ņemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, rezultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.

Atzinums pamatojas uz: MK noteikumi Nr.671 (14.11.2017.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", 1.pielikums

Atzinuma sagatavošanas datums: 19.09.2018.

Atzinumu apstiprināja: Žanna Remeņaka
(Klientu apkalpošanas nodaļas Jēkabpils PPK vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais atzinums ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Atzinums papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Atzinums nav derīgs bez atbilstošā testēšanas pārskata. Atzinums attiecas uz iesūtīto paraugu.